



studiobertacca
engineering

Oggetto: Intervento di sostituzione del tubo di scarico del wc stanza n°8 piano 1° della RSA Ex Tabarracci.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 10-03-14, è stata riscontrata una infiltrazione nel controsoffitto della stanza "lava padelle", sita al piano terra della struttura RSA Ex Tabarracci.

L'ipotesi sulla provenienza delle infiltrazioni, è quella che esse derivino dalla foratura del tubo dello scarico del wc posto al piano superiore, avvenuta a causa di lavorazioni mediante attrezzatura meccanica (si ipotizza durante la posa del cartongesso) . Tale ipotesi è deducibile dalla presenza nel solaio di un evidente foro circolare.

Al fine di ripristinare il corretto funzionamento dello scarico del wc, e conseguentemente la cessazione delle infiltrazioni, risulta opportuno prevedere lo smontaggio del wc, la demolizione del massetto necessaria alla sostituzione della tubazione, la rimozione della vecchia tubazione, la fornitura e posa in opera di analoga tubazione in pvc di nuova fattura ed il ripristino sia del massetto che della pavimentazione.

Considerando il fatto che la ditta Rosi Nicola è già in loco per effettuare altre lavorazioni e visto l'urgenza dell'effettuazione delle lavorazioni sopra descritte, si ritiene opportuno incaricare la stessa ditta all'effettuazione di quanto sopra descritto.

La totalità delle lavorazioni risulta quantificata in una cifra indicativa di circa 600,00 euro.

In allegato, documentazione fotografica esplicativa.

Firma del tecnico



Studio Bertacca Engineering s.r.l.

Quartiere Duca d'Aosta, 11 55049 Viareggio (LU) - tel 0584 44322 - fax 0584 361241
engineering@studiobertacca.it - www.studiobertacca.it

n. REA: LU - 206250 - p.iva 02208940466 - capitale sociale €10.000,00 versato €2.500,00



studiobertacca
engineering



Studio Bertacca Engineering s.r.l.

Quartiere Duca d'Aosta, 11 55049 Viareggio (LU) - tel 0584 44322 - fax 0584 361241
engineering@studiobertacca.it - www.studiobertacca.it

n. REA: LU - 206230 - p.wa 02208940466 - capitale sociale €10.000,00 versato €2.500,00



studiobertacca
engineering



Studio Bertacca Engineering s.r.l.

Quartiere Duca d'Aosta, 11 55049 Viareggio (LU) - tel 0584 44322 - fax 0584 361241
engineering@studiobertacca.it - www.studiobertacca.it

n. REA: LU - 205230 - p.iva 02208940466 - capitale sociale € 10.000,00 versato € 2.500,00

CIG

Fornitore: ITC IMPIANTI DI ROSI NICOLA

Partita I.V.A.: 01979210463

Protocollo: n° E1261 del 14/03/2014

Settore: RSA TABARRACCI

Dettagli della comunicazione

CIG	XF40E2328F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 600,00
◀ Oggetto	LAVORO IDRAULICO DI SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO WC STANZA N°8 PIANO 1° R.S.A. TABARRACCI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro -	
CUP	-